

# Trinkwasserqualität 2025

## WW Neudeck



TAWEG

Seite 1 / 1

### Information des Zweckverbandes TAWEG über die Qualität des aus dem Wasserwerk (WW) Neudeck abgegebenen Trinkwassers.

Zum WW Neudeck gehören neben der Trinkwasseraufbereitungsanlage (TWA) ein gleichnamiger Schachtbrunnen sowie das Wasserschutzgebiet Neudeck. In der TWA erfolgt eine Entaluminierung, Entmanganung und Enteisung. Es werden weiterhin Arsen, weitere Metalle und mögliche Trübungen entfernt. Die Einstellung des pH- Wertes erfolgt durch Entsäuerung mittels karbonischem Filtermaterial. Im Bedarfsfall erfolgt vor der Netzeinspeisung eine Entkeimung. Es werden täglich ca. 230 Kubikmeter Trinkwasser eingespeist und damit ca. 2.100 Abnehmer versorgt. Nachfolgend sind Messwerte ausgesuchter Parameter aus den vorliegenden Analyseergebnissen aufgeführt. Weitere im Rahmen der Trinkwasserverordnung untersuchte Parameter können per E-Mail an [info@taweg-greiz.de](mailto:info@taweg-greiz.de) unter Angabe der genauen Abnahmestelle angefragt werden.

Parameter	Maßeinheit	Richt- / Grenzwert	Messwert
Trübung, quantitativ	NTU	1	0,030
Elektrische Leitfähigkeit bei 25° C (im Labor)	µS/cm	2790	430
pH-Wert	pH-Einheiten	≥ 6,5 und ≤ 9,5	7,67
Calcitlösekapazität	mg/l	5	-1,60
Säurekapazität bis pH=4,3	mmol/l	ohne	2,74
Gesamthärte (alte Bezeichnung)	°dH	ohne	10,7
Härtestufe gem. WRMG*	ohne	ohne	mittel
Eisen	mg/l	0,2	<0,010
Mangan	mg/l	0,05	<0,0050
Calcium	mg/l	ohne	51,6
Magnesium	mg/l	ohne	21,2
Aluminium, ges.	mg/l	0,2	<0,0070
Nitrat	mg/l	50	17,6
Chlorid	mg/l	250	14,6
Sulfat	mg/l	250	42,7
Natrium	mg/l	200	4,53
TOC (org. geb.Kohlenstoff)	mg/l	ohne	1,0
Koloniezahl (20/22 °C)	KBE/ml	100	0
Koloniezahl (36 °C)	KBE/ml	100	0
Escherichia coli	KBE/ml	0	0
Coliforme Keime/Bakterien	KBE/ml	0	0
Enterokokken	KBE/ml	0	0
Clostridium perfringens	KBE/ml	0	0

\*Angaben gemäß § 9 Wasch- und Reinigungsmittelgesetz (WRMG)

Härtebereich 1 entspricht der Härtestufe weich im Bereich einer Wasserhärte < 1,5 mmol/l (<8,4° dH)

Härtebereich 2 entspricht der Härtestufe mittel im Bereich einer Wasserhärte 1,5 – 2,5 mmol/l (8,4 bis 14° dH)

Härtebereich 3 entspricht der Härtestufe hart im Bereich einer Wasserhärte > 2,5 mmol/l (>14° dH)

Die Aufbereitung des Rohwassers erfolgt nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik und unter Verwendung folgender Aufbereitungsstoffe und Desinfektionsverfahren:

Kaliumpermanganat nach DIN EN 12672; Eisen(III)Chlorid nach DIN EN 888; Quarzsand und Quarzkies (Siliziumoxid) nach DIN EN 12904; SEMIDOL nach DIN EN 1017; Natriumhypochlorit nach DIN EN 901.